SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION DES EAUX DE LA LYS

DELIBERATION

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Adduction des Eaux de la Lys

Réuni à Aire sur la Lys, le 23 Juin 2010

Etaient présents:

MM. Beauchamp, Andriès, Boussemart, Dissaux, Grimonprez, Lefebvre, Parent,

Etaient excusés:

Mme Darnel, MM. Bézirard, Bocquet, Cacheux, Deroo, Douez, Houssin, Lefait, Leroy, Méquignon, Plancke, Schepman, Vandevoorde, Waymel.

Vu le rapport : 08-10

DECIDE :

Le Comité Syndical prend acte de la communication du rapport d'exploitation établi par Veolia Eau – Compagnie Général des Eaux pour l'année 2009, établi conformément à l'article 83 du contrat affermage.

PRÉFECTURE DU NORD
06 - 1 JUIL. 2010 06
ARRIVÉE

VOTANTS : 7 POUR : 7 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Acte exécutoire déposé auprès de Monsieur le Préfet, le 30 JUIN 2010

Le Président
Jean Claude DISSAUX

Le Président du Syndicat Mixte d'Adduction des Eaux de la Lys

Jean Claude DISSAUX

SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION DES EAUX DE LA LYS

RAPPORT : 08-10

COMPTE RENDU ANNUEL DE L'EXPLOITANT

ANNEE 2009

L'article 83 du contrat d'affermage indique que : « *Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du contrat, le Délégataire produit chaque année un compte rendu technique et un compte rendu financier avant le 31 mai de l'exercice suivant* ».

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux (CGE) a transmis le 18 mai 2010 le compte rendu qu'elle a établi pour l'exploitation des installations du Syndicat au titre de l'année 2009.

DRCT
2 - 1 JUIL. 2010 2
PRÉFECTURE DU NORD

1. Compte rendu technique

16.566.336 m3 ont été prélevés dans la Lys.

15.964.700 m3 ont été refoulés.

Les pertes d'eau de service représentent 8,3 % des volumes traités, elles correspondent aux volumes d'eau nécessaires au lavage des filtres, à la déshydratation des boues et à l'entretien de l'ensemble des installations.

Le total des volumes vendus s'élève à **16.097.106 m3** (+ 1,89 % par rapport en 2007), répartis comme suit :

Lille MCU	15.477.318 m3	+ 1,76 %
Lestrem (Noréade)	196.527 m3	- 5,21 %
Aire sur la Lys	190.624 m3	+1,61 %
Laventie	168.006 m3	- 6,45 %
Saint-Venant	75.470 m3	+ 207,80 %

La différence entre les volumes refoulés et les volumes vendus s'explique :

- par les achats d'eau effectués auprès de la Société des Eaux du Nord lors des arrêts techniques de l'usine ;

- par les écarts de mesure entre les débitmètres de Prémesques et Aire sur la Lys (1 % soit une valeur inférieure aux limites de tolérance maximales).

Les pompages à Verchin n'ont été activés que dans le cadre des essais normaux de maintenance.

L'usine a traité 929,14 tonnes de terres de décantation, soit 276,66 tonnes exprimées en matière sèche à comparer aux 784,18 tonnes traitées en 2008 (+ 18,48 %).

La consommation d'énergie électrique de l'ensemble des installations représente un total de 7.236.794 kWh (7.019.482 en 2008).

Le bilan de consommation permet de constater que la consommation de Charbon Actif en Poudres a sensiblement diminué (3,51 g/m3 au lieu de 7,03 g/m3 en 2008), il s'agit d'un choix d'exploitation, les injections sont poussées lors des pics de turbidité uniquement et cela n'induit aucune conséquence négative sur la qualité des eaux refoulées.

Les quantités sont stables concernant les autres réactifs.

Aucune non-conformité n'a été constatée lors des contrôles effectués par la DDASS. L'auto-contrôle de l'exploitant révèle 16 non-conformités dues à des problèmes bactériologiques.

Aucune de ces non-conformités n'a été confirmée par les analyses déclenchées ensuite. Il s'agit donc d'incidents de prélèvements.

14 non conformités ont été observées sur des paramètres physico-chimiques : 6 dépassements (2 sortie usine et 4 en réseau correspondant à 4 dates) sur la valeur de référence du COT qui ont été suivies d'un réglage du taux de CAP et 8 non-conformités sur la référence équilibre calco-carbonique (2 en sortie usine, 6 en réseau). Ces NC apparaissant en 2009, ne sont pas dues à une évolution de la qualité de l'eau mais à un renforcement du contrôle sur le paramètre équilibre calco-carbonique par les DDASS.

1 non-conformité a été ouverte pour l'année sur les valeurs de bromates. En effet le décret 2007-49 du 11 janvier 2007 a abaissé la limite de qualité sur les bromates de 25 µg/l à 10 µg/l. Des valeurs approchant la limite réglementaire ont été enregistrées dès le mois de mai. Des dépassements ont eu lieu en juillet et en août. Un suivi renforcé et des mesures de réduction de la formation de bromates ont été mises en œuvre par Veolia (augmentation fréquences et nombre de points de prélèvements, modifications réglages)

2. Compte rendu financier

Un compte rendu a été établi sur le modèle figurant en annexe 3 au contrat d'affermage qui subit toutefois des modifications régulières qui s'imposent à l'exploitant par l'évolution de la réglementation.

Les chiffres figurant dans le compte rendu financier de l'exploitant correspondent à des données réelles, c'est-à-dire aux éléments comptables effectivement réalisés au 31 décembre de l'année considérée. Ceci peut amener à certaines difficultés de compréhension quand, par exemple, une facture correspondant à une prestation réalisée en année N n'est pas acquittée avant le terme calendaire, celle-ci apparaîtra dans le compte rendu financier de l'année N + 1.

L'analyse comparative donne les résultats suivants :

Objet	Résultats 2008	Résultats 2009	Variation (%)
Produits	**3.949.704**	**4.376.288**	**+ 10,84**
Produits d'exploitation	2.937.292	3.328.860	+ 13,33
Collectivités et autres organismes publics	1.011.000	1.047.428	+ 3,6
Travaux attribués à titre exclusif	1.412		
Charges	**4.059.833**	**4.412.478**	**+ 8,6**
Personnel	794.323	681.962	- 14,14
Energie électrique	428.068	464.110	+ 8,42
Achats d'eau	5.137	11.386	+ 121,65
Produits de traitement	229.877	235.423	+ 2,4
Analyses	130.547	126.555	-3,05
Sous-traitance	456.713	705.472	+ 54,47
Impôts, taxes, redevances	127.287	132.022	+ 3,72
Autres dépenses			
- Transports, déplacements	68.301	49.482	- 27,55
- Informatique	29.148	37.885	+ 29,97
- Poste, télécom.	33.466	18.239	- 45,50
- Locaux et assurances	47.263	45.952	- 2,77
- Autres	14.860	18.681	+ 25,71
- Contribution des services centraux	108.098	110.039	+ 1,79
- Charges relatives aux investissements	15.622	15.856	+ 1,49
- Renouvellement	416.208	525.254	+ 26,2
Participations contractuelles			
- redevance	1.011.000	1.047.428	+ 3,6
- ristourne	143.915	186.732	+ 29,75
Résultat brut	**- 110.129**	**- 36.190**	

Certains postes connaissent une variation importante mais les sommes concernées sont peu significatives.

Le poste de sous-traitance connaît une augmentation sensible due aux provisions réalisées dans le cadre des travaux de curage du bassin de stockage qui ont été répercutées sur deux exercices (2008 : 135.000 € ; 2009 : 410.000 €)

* * *

L'exercice se solde par un déficit d'exploitation de 36.190 € dû aux travaux exceptionnels de curage du storage qui doivent être menés tous les 5 ans mais qui sont impactés sur 2 exercices.

Vu, le 28 MAI 2010

Le Président du Comité Syndical

Jean-Claude DISSAUX