

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Adduction
des Eaux de la Lys

Réuni à Aire sur la Lys, le 29 Juin 2011

Etaient présents:

MM. Boussemart, Dissaux, Grimonprez, Lefebvre.

Etaient excusés:

Mme Darnel, MM. Andriès, Bézirard, Bocquet, Bruneel, Cacheux, Douez, Deroo, Houssin, Lefait, Leroy, Méquignon, Parent, Plancke, Schepman, Vandevoorde, Waymel.

Vu le rapport : 22-11

Le Comité Syndical prend acte de la communication du rapport d'exploitation établi par Veolia Eau – Compagnie Général des Eaux pour l'année 2010, établi conformément à l'article 83 du contrat affermage.



VOTANTS : 4

POUR : 4

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Acte exécutoire déposé auprès
de Monsieur le Préfet, le

Le Président,
Jean Claude DISSAUX

Le Président du Syndicat Mixte
d'Adduction des Eaux de la Lys

Jean Claude DISSAUX

COMPTE RENDU ANNUEL DE L'EXPLOITANT

ANNEE 2010


L'article 83 du contrat d'affermage indique que : « Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques du contrat, le Délégué produit chaque année un compte rendu technique et un compte rendu financier avant le 31 mai de l'exercice suivant ».

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux (CGE) a transmis le 27 mai 2011 le compte rendu qu'elle a établi pour l'exploitation des installations du Syndicat au titre de l'année 2010.

1. Compte rendu technique

18.058.490 m3 ont été prélevés dans la Lys.

17.499.510 m3 ont été refoulés.



Les pertes d'eau de service représentent 3,2 % des volumes traités, les correspondants aux volumes d'eau nécessaires au lavage des filtres, à la déshydratation des boues et à l'entretien de l'ensemble des installations.

Le total des volumes vendus s'élève à **17.617.273 m3** (+ 9,4 % par rapport en 2009), répartis comme suit :

Lille MCU	16.687.659 m3	+ 7,8 %
CALL (Lens - Liévin)	261.263 m3	+100 %
Lestrem (Noréade)	204.510 m3	+ 4,1 %
Aire sur la Lys	224.437 m3	+17,7 %
Laventie	167.550m3	+ 6,6 %
Saint-Venant	71.854 m3	- 4,8 %

Depuis le 2 novembre 2010, les installations du SMAEL alimentent en eau une partie de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin.

La différence entre les volumes refoulés et les volumes vendus s'explique :

- par les achats d'eau effectués auprès de la Société des Eaux du Nord lors des arrêts techniques de l'usine ;
- par les écarts de mesure entre les débitmètres de Prêmesques et Aire sur la Lys (1 % soit une valeur inférieure aux limites de tolérance maximales).

Les pompages à Verchin n'ont été activés que dans le cadre des essais normaux de maintenance.

L'usine a traité 519,3 tonnes de terres de décantation, soit 178,22 tonnes exprimées en matière sèche à comparer aux 929,14 tonnes traitées en 2009 (- 44,11 %). Les terres ont été épandues sur 20,53 hectares sur des parcelles situées sur les communes d'Aire sur la Lys, Isbergues, Rely et Blessy.

La consommation d'énergie électrique de l'ensemble des installations représente un total de 8.277.811 kWh (+14,4 % par rapport à 2009).

Le bilan de consommation permet de constater que la diminution de la consommation de Charbon Actif en Poudres observée en 2009 se maintient en 2010. Il s'agit d'un choix d'exploitation, les injections sont poussées lors des pics de turbidité uniquement.

La quantité de chlore injectée en sortie d'usine a augmenté de 15,25 %. Les quantités sont stables concernant les autres réactifs.

Aucune non-conformité n'a été constatée lors des contrôles effectués par la DDASS.

L'auto-contrôle de l'exploitant révèle 11 non-conformités dues à des problèmes bactériologiques. Aucune de ces non-conformités n'a été confirmée par les analyses déclenchées ensuite. Il s'agit donc d'incidents de prélèvements.

4 non conformités ont été observées sur des paramètres physico-chimiques : 3 dépassements sur la valeur de référence du COT qui ont été suivies d'un réglage du taux de CAP et 1 dépassement sur la valeur de spores sulfito-réducteurs.

4 non-conformités ont été ouvertes pour l'année sur les valeurs de bromates. En effet le décret 2007-49 du 11 janvier 2007 a abaissé la limite de qualité sur les bromates de 25 µg/l à 10 µg/l. Les dépassements ont eu lieu en août. Un suivi renforcé et des mesures de réduction de la formation de bromates ont été mises en œuvre par Veolia (augmentation fréquences et nombre de points de prélèvements, modifications réglages). De plus, des travaux d'amélioration du poste d'ozonation vont être réalisés par le SMAEL lors du prochain arrêt technique.

2. Compte rendu financier

Un compte rendu a été établi sur le modèle figurant en annexe 3 au contrat d'affermage qui subit toutefois des modifications régulières qui s'imposent à l'exploitant par l'évolution de la réglementation.

Les chiffres figurant dans le compte rendu financier de l'exploitant correspondent à des données réelles, c'est-à-dire aux éléments comptables effectivement réalisés au 31 décembre de l'année considérée. Ceci peut amener à certaines difficultés de compréhension quand, par exemple, une facture correspondant à une prestation réalisée en année N n'est pas acquittée avant le terme calendaire, celle-ci apparaîtra dans le compte rendu financier de l'année N + 1.

L'analyse comparative donne les résultats suivants :

Objet	Résultats 2009	Résultats 2010	Variation (%)
Produits	4.376.288	4.675.527	+ 6,84
Produits d'exploitation	3.328.860	3.519.532	+ 5,73
Collectivités et autres organismes publics	1.047.428	1.155.995	+ 3,6
Charges	4.412.478	4.302.399	-2,49
Personnel	681.962	678.182	-0,55
Energie électrique	464.110	549.933	+18,49
Achats d'eau	11.386	10.014	-12,05
Produits de traitement	235.423	228.546	-2,92
Analyses	126.555	121.916	-3,67
Sous-traitance	705.472	373.525	-47,05
Impôts, taxes, redevances	132.022	81.009	-38,64
Autres dépenses			
- Télécommunication, poste	18.239	21.901	+20,08
- Engins et véhicules	49.482	52.136	+ 5,36
- Informatique	37.885	32.212	-14,97
- Assurances	5.101	7.343	+43,95
- Locaux	40.851	38.251	-6,36
- Autres	18.681	-8.013	-142,89
Contribution des services centraux	110.039	143.220	+30,15
Charges relatives aux investissements	15.856	16.094	+1,50

Charges relatives au renouvellement	525.254	480.720	-8,48
Participations contractuelles			
- redevance	1.047.428	1.155.995	+10,37
- ristourne	186.732	319.415	+71,06
Résultat brut	-36.190	248.764	

Le poste de sous-traitance connaît une diminution sensible car aucun curage du bassin de stockage n'a été réalisé en 2010.

* * *

L'exercice se solde par un bénéfice de 248.764 €

Vu, le 7 JUIN 2011

Le Président du Comité Syndical


Jean-Claude DISSAUX